

Zapojení patice MAB800

Napájecí napětí	18 - 30 V DC
Průřez kabelů	0.5 - 2.5mm ²
Vzdálenost montážních děr	50 - 80mm

Zapojení - rady

- ✎ Každá svorka je navržena k připojení dvou vodičů
- ✎ Připojení dvou vodičů nestejného průměru není doporučeno
- ✎ Vhodné montovat na montážní krabice s roztečí šroubů 50 - 80 mm

Obecně

Pokud nastanou obtíže při montáži detektoru, příčinou může být::

- ✎ Kabeláž brání montáži - zkraťte přívodní kabely nebo je lépe uspořádejte
- ✎ Patice není namontována na rovném povrchu - povolte trochu šrouby, aby se patice srovnala

VAROVÁNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE VYSOKONAPĚŤOVÉ TESTERY, POKUD JE KABELÁŽ PŘIPOJENA K ÚSTŘEDNĚ NEBO DETEKTORŮM.

STÍNĚNÍ MUSÍ BÝT PROPOJENO V CELÉ SMYČCE.

